

Große Kreisstadt Markkleeberg

DER OBERBÜRGERMEISTER



Anfragesteller*in: Herr Dr. Olaf Winne

Anfrage AF/003/2022

Anfrage aus der Sitzung des Stadtrates vom 19.01.2022 - schlechte Qualität Asphaltbelag Breitscheidstraße/Höhe Haltestelle Nord

Sachverhalt der Anfrage:

Herr Stadtrat Dr. Winne thematisiert den neuen Asphaltbelag in der Breitscheidstraße im Bereich Haltestelle Markkleeberg-Nord, welcher durch die Baumaßnahme der Leipziger Wasserwerke aufgebracht wurde. Dieser sei sehr holprig und qualitativ schlecht.

Er möchte wissen, ob die Maßnahme durch die Stadtverwaltung bereits abgenommen wurde.

Antwort zur Anfrage:

Sehr geehrter Herr Dr. Winne,

die Abnahme für die genannte Maßnahme ist noch nicht erfolgt. Sie steht für nächste Woche an.

Durch die Baumaßnahme der KWL/Erneuerung TW war nur ein Teilbereich der Straße betroffen, demzufolge waren die Bereiche der Auskoffierung des Rohrgrabens in verschiedenen Breiten erforderlich, geschuldet auch dem stark unterschiedlich vorhandenen Untergrund (Massenaustausch).

Die geeigneten Flächen bezüglich der Breite wurden mit dem Asphaltfertiger eingebaut, da der Fertiger sich links wie rechts nach den Altbestand (sehr uneben) richtet, kann es hier auch beim Neueinbau der Asphaltdecke zu Unebenheiten kommen, er nimmt mehr oder weniger die Hoch- wie Tiefpunkte mit. Dadurch ist es, wie im kompletten Neubau, fast unmöglich eine absolut ebene Oberfläche herzustellen.

Unabhängig davon werden wir bei der Abnahme uns dies genau anschauen und bei den nicht akzeptablen Bereichen die Abnahme verweigern bzw. diese Bereiche ausbessern lassen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

gez.

Fritzsche

Markkleeberg, den 10.02.2022

